



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском,**

**Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском,
Новичихинском и Шипуновском районах**

ул. Краснознаменная, дом 118, г.Рубцовск, Алтайский край, 658224

Тел.: (38557) 4-49-02, E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 11/143 г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118 « 29 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение профилактического визита Вершининым Игорем Анатольевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА", ИНН: 2209016091, ОГРН: 1022200804856, адрес место нахождения 658219, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д. 55, места осуществления деятельности 658219, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д. 55

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В спальном помещении группы № 3 «Солнышко» имеются дефекты покрытия пола (отошедший линолеум), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. В зоне санузлов группы № 3 «Солнышко» имеются дефекты пола (отверстия в месте прохода инженерных коммуникаций), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. В нарушение таблицы 5.54 главы 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не соответствуют нормативам (400 лк) уровни искусственной освещенности в помещении игровой подготовительной группы, а именно фактически уровень искусственной освещенности в трех точках составил 353 лк, 357 лк и 359 лк соответственно.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В спальном помещении группы № 3 «Солнышко» обеспечить отсутствие дефектов покрытия пола в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. В зоне санузлов группы № 3 «Солнышко» обеспечить отсутствие дефектов пола в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. В соответствии с таблицей 5.54 главы 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить соответствие нормативам (400 лк) уровни искусственной освещенности в помещении игровой подготовительной группы.

Срок устранения нарушений: 01 августа 2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 74 "ПЧЁЛКА", ИНН: 2209016091, ОГРН: 1022200804856

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Пospelихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118 тел./факс 8 (385-57) 4-49-02, по электронной почте to-rubc@22.rosпотребнадzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
территориального отдела в г.
Рубцовске, Рубцовском,
Егорьевском, Пospelихинском,
Краснощековском, Курьинском,
Новичихинском и Шипуновском
районах Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому
краю

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Вершинин И.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 09 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: